

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 07.12.2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania  
([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W  
POSTĘPOWANIU NA ZAKUP: zakup filtrów absolutnych do central wentylacyjnych  
ZNAK EZ/214/139/2011**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie: *W jakiej klasie filtracji mają być wykonane filtry kasetowe wg załącznika Nr 1 w pozycjach od 1 do 5.*

Odpowiedź: **Klasa filtracji filtrów kasetowych powinna wynosić G4**

Z poważaniem

PO DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie

*mgr Magdalena Tymcio*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

*Ryszard Karpiński*

*mgr inż. Bartłomiej Prajsnar*  
starszy inspektor

*[Signature]*  
Działu Technicznego  
KIEROWNIK



*[Faint, illegible handwritten text]*