

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krosnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 28.11.2014

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej, nr postępowania EZ/214/106/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Pkt. 1 c - Parametry:

Jest - „wanny ochronne zintegrowane z urządzeniem”

Zmiana na - „wanny ochronne na stosowane reagenty chemiczne”

Uzasadnienie: Wymaganie wanien ochronnych zintegrowanych z urządzeniem wskazuje jednego konkretnego producenta oraz wyklucza konkurencyjne urządzenia. Ponadto stosowanie wanien zintegrowanych znacznie utrudnia możliwość swobodnego przenoszenia urządzenia (gabaryty, waga), co jest wymagane w związku z d.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza „wanny ochronne na stosowane reagenty chemiczne”. Materiały użyte do wykonania wanien i konstrukcji winny być odporne na działanie odczynników, ich oparów i odporne na korozję.

Pytanie nr 2

Pkt. 1 e - Parametry:

Jest - „urządzenie zabezpieczone na kluczyk”

Zmiana na - rezygnacja z tego punktu

Uzasadnienie: Wymóg ten wskazuje jednego konkretnego producenta oraz wyklucza konkurencyjne urządzenia. Powinno być stosowane z zabezpieczeniem jest nasto przy znajomości iloręgo osoba nieuprawniona nie będzie miała dostępu do programu i ustawień urządzenia. Ponadto zamykanie urządzenia może opóźnić reakcje użytkowników w przypadku wystąpienia awarii.

Odpowiedź 2

Jest: „urządzenie zabezpieczone na kluczyk”

Zamawiający zmienia brzmienie tego zapisu na „urządzenie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych” (Urządzenie + reagenty w wannie)

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga urządzenia zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważnionych ze względu na lokalizację. Urządzenie zostanie posadowione w pomieszczeniu technicznym, do którego dostęp mają wszystkie służby obsługi, a nie tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie obsługi generatora dwufenku chloru.

W związku z tym dla uniknięcia zagrożenia zatrucia oparami odczynników chemicznych używanych w procesie poprawy jakości ciepłej wody użytkowej zabezpieczenie całości urządzenia. Zabezpieczenie hasłem dostępu do nastaw sterownika urządzenia jest również wymagane.

Powyższe wymagania mają uzasadnienie dla spełnienia warunków i uniknięcia zagrożeń zawartych w Kartach charakterystyki odczynników chemicznych:

R35- Powoduje poważne oparzenia.

R32- W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R:36/37/38; Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Wskazane powyżej cechy urządzenia nie wskazują żadnego producenta, a są podyktowane wymaganymi względami i bezpieczeństwem dla dostarczanego urządzenia.

Pytanie nr 3

Ponadto proszę o informacje czy w ofercie Oferent ma uwzględnić wykonanie instalacji elektrycznej z napięciem 230V do podłączenia generatora.

Odpowiedź 3

Obwód zasilania do urządzenia zostanie wykonane przez służby techniczne Szpitala z materiałów własnych.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Psychicznego
im. Jana Pana II w Krosnie
mgr Andrzej Gucwinski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
mgr Andrzej Nowak
specjalista

[Handwritten signatures]