

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 24.06.2016

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na dostawę filtrów absolutnych i wstępnych, nr postępowania EZ/215/66/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródeł zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Bardzo proszę o podanie ilości w pozycji 11 (pakiet I)

Odpowiedz: 0 szt.

Pytanie 2. Bardzo proszę o podanie ilości w pozycji 10 (pakiet II)


Odpowiedz: 0 szt.

Pytanie 3. Bardzo proszę o wyjaśnienie poz. 8 i 9 (pakiet I) czy wymiary filtrów są następujące: 300x712x45 mm i 300x712x75 mm

Odpowiedz: Tak

Pytanie 4. Filtry kieszeniowe mogą być wykonane w ramach ze stali ocynkowanej lub tworzywa (szerokość 20 mm lub 25 mm). Prosimy o dokładny wybór materiału oraz szerokości ramki, jaka ma zostać zastosowana.

Odpowiedz: Ramka ocynk, szerokość 25 mm

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr inż. Piotr Masłowski