

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia  
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 17.01.2018

Do wszystkich uczestników postępowania  
([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łózkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nr sprawy: EZ/215/1/2018.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W związku z wymogiem dotyczącym funkcjonalności dźwigów łózkowo-osobowych zawartym w pkt I i II str 4 SIWZ tj. „ Dźwigi należy wyposażyć w układy kontroli dostępu (wraz z zasilaniem) umożliwiające zablokowanie dostępu do dźwigów dla osób postronnych. Układy KD należy wykonać w oparciu o system Roger (lub system równoważny) z możliwością odczytu, kodowania kart posiadanych przez Zamawiającego typu UNICARD. Zamawiający wymaga, aby nadawanie lub odbieranie uprawnień odbywało się zdalnie z poziomu komputera. System KD ma być podpięty do posiadanego przez Zamawiającego serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL Serwer” – prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Jak ma być realizowana funkcja ograniczenia dostępu do dźwigu:

a). czy dojścia do dźwigu mają być blokowane w kasetach wezwań na każdym piętrze ( przystanku) ? w tym przypadku funkcja ta całkowicie uniemożliwia dostęp do dźwigu osobom postronnym.

b) czy też blokada dostępu ma być założona w kasecie dyspozycji znajdującej się w kabinie? Rozwiązanie to daje osobie znajdującej się już w kabinie jedynie możliwość zjazdu z dowolnego piętra na piętro podstawowe. W przypadku wybrania tego rozwiązania ściśle wiąże się to z narzuceniem rozwiązania funkcji opisanej w pkt II str 4 SIWZ, który mówi „Układ sterowania dźwigów winien umożliwiać zdalne zablokowanie możliwości dojazdu dźwigów do wybranego piętra/pięter.” Wówczas ograniczenie dostępu do danego piętra może nastąpić z poziomu administratora systemu KD.

**Odp. Funkcja ograniczenia dostępu do dźwigów winna zostać zrealizowana poprzez czytniki KD zlokalizowane w kasetach wezwań na każdym piętrze. Ograniczenie dostępu ma być realizowane z poziomu administratora systemu KD.**

2. W związku z etapową wymianą dźwigów, biorąc pod uwagę fakt, iż cykl produkcyjny jednego urządzenia wynosi do 12 tygodni roboczych a dźwigi nie są przewidziane w SIWZ do symultanicznej wymiany wnosimy o wydłużenie czasu na montaż i dokonanie odbioru UDT przewidzianego na realizację zadania do 24 tygodni roboczych od daty podpisania umowy.

**Odp. Informujemy, że zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dn. 11.01.2018 r., zmianą zapisów umownych oraz SIWZ, Zamawiający dopuścił równoległą realizację wymiany dźwigów.**

**Z poważaniem**

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie

*mgr Katarzyna Krygowska*