

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/214/20/2018

Krosno, dn.07.02.2018r.

*Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl*

Udzielenie wyjaśnień na zapytania wykonawców dotyczących zapytania ofertowego na: Dostawę filtrów absolutnych i wstępnych do central wentylacyjnych

Pytanie 1. Jakie filtry absolutne mają Państwo na myśli w załączniku nr 2 w Pakiecie II w poz. 1-6. Oznaczenie „U” wskazuje na typ filtrów ULPA, natomiast oznaczenie „13” wskazuje na typ filtrów HEPA. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o filtry U15 czy H13.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli filtry H13.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ERONDI I OCELECH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska