

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/214/19/2018

Krosno, dn.07.02.2018r.

*Do wszystkich uczestników postępowania  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)*

**Udzielenie wyjaśnień na zapytania wykonawców dotyczących zapytania ofertowego na:**  
Konserwacja oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdującego się w budynkach Zamawiającego

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane prawem, zezwolenie na wykonywanie działalności o której mowa w art. 4 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo Atomowe polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistki oraz dołączył jego kopię do oferty czy Wykonawca nie musi spełniać żadnych wymagań w tym zakresie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane prawem, zezwolenie na wykonywanie działalności o której mowa w art. 4 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo Atomowe polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistki

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
*mgr Katarzyna Krygowska*