

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 KROŚNO, ul. Kerczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATWIENIA  
tel./fax: 13 43 70 15, 13 43 74 497  
NIP 684-21-20-222, REGON 000306530

Krosno, dnia 1.06. 2018 roku

Do wszystkich uczestników postępowania  
([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA  
WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU**

**na remont Oddziału Opieki Paliatywnej**

**Nr postępowania EZ/215/42/2018**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1)** Czy farba nawierzchniowa oraz lakier lamperyjny muszą spełniać wymogi dotyczące stosowania na salach operacyjnych, czy też wystarczający będzie atest dopuszczający zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej (m.in. budynkach służby zdrowia)?

**Odpowiedź:** Farba nawierzchniowa oraz lakier lamperyjny muszą posiadać atest dopuszczający zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej ( w tym budynkach służby zdrowia).

**Pytanie 2)** Proszę o podanie rodzaju (olejna, ftalowa, poliwinyłowa) oraz koloru farby podkładowej i nawierzchniowej do metalu.

**Odpowiedź:** Farba ftalowa półmat, podkładowa i nawierzchniowa w kolorze białym.

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Województwa Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Katarzyna Przygorska